

TEMATICA DE CONTROL

Verificarea respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă la Centrale Electrice

| Nr. crt. | Prevederea din actul normativ | Act normativ | Articol | Articol din Legea 319/2006 | Valoare amendă |
|--|---|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Activitatea de prevenire și protecție | | | | | |
| 1 | Este realizată o evaluare a riscurilor pentru sănătatea și securitatea în muncă, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice. | Legea 319/2006 | Art. 12 alin. (1) lit. a) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 2 | Este întocmit un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor. | Legea 319/2006 | Art. 13 lit. b) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 3 | Este organizată activitatea de prevenire și protecție la nivelul unității prin lucrători desemnați, serviciu SSM, servicii externe | Legea 319/2006 | Art. 8 alin. (1) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5) | 3.500 – 7.000 |
| 4 | Serviciul intern de prevenire și protecție este format din lucrători desemnați cu nivel mediu și/sau superior | HG 1.425/2006 | Art. 23, alin. (1) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5) | 3.500 – 7.000 |
| 5 | Conducătorul serviciului de prevenire și protecție are pregătirea în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului superior | HG 1.425/2006 | Art. 23 alin. (2) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5) | 3.500 – 7.000 |
| 6 | Lucrătorii desemnați pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție sunt nominalizați prin decizie a angajatorului | HG 1.425/2006 | Art. 20 alin. (1) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5) | 3.500 – 7.000 |
| 7 | Angajatorul a consențat în Fișa postului pentru lucrătorii desemnați activitățile de prevenire și protecție pe care lucrătorul are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze. | HG 1.425/2006 | Art. 20 alin. (2) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5) | 3.500 – 7.000 |
| 8 | Angajatorul a consențat în regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire și protecție are capacitate și mijloace adecvate | HG 1.425/2006 | Art. 26 alin. (2) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5) | 3.500 – 7.000 |
| Activitatea de instruire | | | | | |
| 9 | Instruirea lucrătorilor este suficientă și adecvată și este transmisă sub formă de informații și instrucțiuni specifice locului de muncă la angajare, la schimbarea locului de muncă sau la transfer, la introducerea unui nou echipament de muncă sau la modificarea celui existent, la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru, la executarea unor lucrări speciale, periodice și ori de câte ori este necesar. | Legea 319/2006 | Art. 20 alin. (1) lit. a) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 10 | În fișa de instruire individuală (tipul indicat în anexa la NM de aplicare a Legii 319/2006) este consențat rezultatul instruirii, cu indicarea materialului predat, a duratei și a datei instruirii. | HG 1.425/2006 | Art. 81 alin. (1) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 11 | Fișa de instruire individuală este însoțită de o copie a fișei de aptitudine, completată de medicul de medicină muncii, și este păstrată de conducătorul locului de muncă | HG 1.425/2006 | Art. 81 alin. (4) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 12 | Durata instruirii introductiv-generale este stabilită prin instrucțiuni proprii și nu este mai mică de 8 ore. | HG 1.425/2006 | Art. 87 alin. (2) | Legea 319/2006 | 4.000 – |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | Rezultatul verificării este consemnat în fișa de instruire. | | | | Art. 39 alin. (4) | 8.000 |
| 13 | Instruirea la locul de muncă este efectuată pentru toți lucrătorii, inclusiv la schimbarea locului de muncă. | HG 1.425/2006 | Art. 90 alin. (2) | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 14 | Durata instruirii la locul de muncă este stabilită prin instrucțiuni proprii și nu este mai mică de 8 ore | HG 1.425/2006 | Art. 92 alin. (2) | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 0 | I | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 | Intervalul între două instruirii periodice este de cel mult 6 luni pentru lucrători și 12 luni pentru tehnico-administrativ | HG 1.425/2006 | Art. 96 alin. (2), (3) | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 16 | Instruirea periodică se face suplimentar în cazul în care lucrătorul a lipsit peste 30 zile lucrătoare, au apărut modificări ale reglementărilor, a fost victima unor accidente de muncă, au fost introduse echipamente noi sau au fost modificate, au fost introduse tehnologii noi sau modificate cele existente etc. | HG 1.425/2006 | Art. 98 | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 17 | Durata instruirii periodice suplimentare este stabilită prin instrucțiuni interne și nu este mai mică de 8 ore | HG 1.425/2006 | Art. 99 | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |

Comitetul de securitate și sănătate în muncă

| | | | | | | |
|----|---|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 18 | În unitățile cu peste 50 lucrători este constituit CSSM conform prevederilor din reglementările în vigoare. | HG 1.425/2006 | Art. 57 alin. (1) | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7) | 2.500 – 5.000 |
| 19 | Membrii CSSM sunt nominalizați prin decizie scrisă a președintelui, iar componența comitetului este adusă la cunoștința tuturor lucrătorilor | HG 1.425/2006 | Art. 63 | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7) | 2.500 – 5.000 |
| 20 | Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă îndeplinesc cerințele minime de pregătire corespunzătoare cel puțin nivelului de bază. | HG 1.425/2006 | Art. 55 | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 21 | Este întocmit Regulament de funcționare propriu pentru CSSM și activitatea acestuia se desfășoară în baza regulamentului respectiv. | HG 1.425/2006 | Art. 65 | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7) | 2.500 – 5.000 |
| 22 | Ordinea de zi a întrunirilor este transmisă la ITM cu 5 înainte de desfășurarea acesteia, iar procesul-verbal încheiat și raportul anual al angajatorului la 10 zile de la desfășurarea întrunirii | HG 1.425/2006 | Art. 66 alin. (2) și alin. (8) | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7) | 2.500 – 5.000 |
| 23 | Există Raportul anual scris al angajatorului privind starea de securitate și sănătate, care să cuprindă acțiunile întreprinse, eficiența acestora, propunerile pentru planul de prevenire și protecție. | HG 1.425/2006 | Art. 69, alin. (1) | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7) | 2.500 – 5.000 |

Locuri de muncă

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|----------------|--|--|-------------------|
| 24 | Căile de acces ce conduc spre ieșirile de urgență și ieșirile propriu-zise sunt păstrate în permanență libere | HG 1.091 | Art. 8 lit. a) | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. n) | 5.000 – 10.000 |
| 25 | Instalațiile electrice sunt proiectate și construite astfel încât să nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii sunt protejați în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă și/sau atingere indirectă. | HG 1.091 Anexa 2 | Pct. 3 | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |
| 26 | Sunt luate măsuri pentru a se asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă în spațiile închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate și cerințele fizice impuse lucrătorilor. În cazul utilizării unui sistem de ventilație forțată, acesta este menținut în stare de funcționare | HG 1.091 Anexa 2 | Pct. 6 | | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 27 | Locurile de muncă sunt suficient iluminate natural și sunt prevăzute cu un iluminat artificial adecvat | HG 1.091 | Pct. 8.1 | | Legea 319/2006 | 4.000 – |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------|--|-------------------|
| | pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor. | Anexa 2 | | Art. 39 alin. (4) | 8.000 |
| 28 | Dacă locurile de muncă includ zone periculoase în care, dată fiind natura activității, există riscul căderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone sunt prevăzute, în măsura în care este posibil, cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizați în aceste zone. Sunt luate măsurile corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizați să pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase sunt marcate clar | HG 1.091 Anexa 2 | Pct. 10 | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. j) | 5.000 – 10.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Încăperile de lucru au o suprafață, o înălțime și un volum de aer suficiente care să permită lucrătorilor să își îndeplinească sarcinile de muncă fără riscuri | HG 1.091 Anexa 2 | Pct. 15.1 | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 30 | În cazul în care lucrătorii poartă îmbrăcăminte de lucru specială și dacă, din motive de sănătate și decență, nu se poate asigura schimbarea în alt spațiu, există vestiare corespunzătoare de capacitate suficientă și prevăzute cu scaune | HG 1.091 Anexa 2 | Pct. 13.1.1 | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 31 | Dacă se impune datorită naturii activității sau din motive de sănătate, sunt prevăzute pentru lucrători dușuri corespunzătoare și în număr suficient. | HG 1.091 Anexa 1 | Pct. 18.2.1. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 32 | Atunci când dușurile nu sunt necesare pentru asigurarea igienei, sunt prevăzute chiuvete cu apă caldă (și cu apă caldă, dacă este necesar) adecvate și în număr suficient și care să fie amplasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor. | HG 1.091 Anexa 1 | Pct. 18.2.3. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 33 | Lucrătorii dispun de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete în apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor și a sălilor de dușuri sau chiuvete. | HG 1.091 Anexa 1 | Pct. 18.3. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 34 | Locurile de muncă sunt dotate cu echipamente de prim ajutor, iar echipamentele sunt marcate corespunzător și sunt ușor accesibile. | HG 1.091 Anexa 2 | Pct. 14 | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 35 | Angajatorul a numit prin decizie o persoană cu atribuții concrete care să supravegheze lucrătorii ce lucrează în condiții de izolare | HG 1.091 Anexa 2 | Pct. 18.1. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| Echipamente de muncă | | | | | |
| 36 | Sunt luate măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziția lucrătorilor din întreprindere și/sau unități să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop și să poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor. | HG 1.146/2006 | Art. 3 (1) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 37 | Rezultatele verificărilor echipamentelor de muncă, care sunt supuse unor influențe ce pot genera deteriorări susceptibile a fi la originea unor situații periculoase, sunt înregistrate și puse la dispoziția Inspecției Muncii la solicitarea acesteia. | HG 1.146/2006 | Art. 5 (3) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. g) | 5.000 – 10.000 |
| 38 | Angajatorul a luat măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informații adecvate și, dacă este cazul, de fișe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă | HG 1.146/2006 | Art. 8 | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 39 | Sistemele de comandă ale unui echipament de muncă care afectează securitatea, sunt vizibile, ușor de identificat și, dacă este necesar, marcate corespunzător. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 2.1. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 40 | Operatorul are posibilitatea să se asigure, de la postul de comandă principal, că nu există persoane în zonele periculoase. Dacă acest lucru nu este posibil, orice pornire este precedată automat de un sistem de siguranță, cum ar fi un semnal de avertizare sonoră și/sau vizuală. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 2.1.2. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 41 | Echipament de muncă care prezintă pericolul degajării de gaze, vapori sau lichide ori emisiilor de pulberi este prevăzută cu dispozitive corespunzătoare de reținere și/sau de evacuare amplasate în apropierea surselor corespunzătoare de pericol. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 2.5. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------|--|-------------------|
| 42 | Echipamentele de muncă la care elementele mobile prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic sunt prevăzute cu protectori și dispozitive de protecție care să împiedice accesul în zonele periculoase sau să oprească mișcarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele periculoase. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 2.8.1. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Este respectat și ținut la zi programul de întreținere al echipamentelor de muncă, în cazul în care acestea dețin un astfel de program. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 2.13. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. m) | 5.000 – 10.000 |
| 44 | Fiecare echipament de muncă este prevăzut cu un sistem de comandă care să permită oprirea completă a acestuia în condiții de securitate. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 2.3. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 45 | Echipamentul de muncă este prevăzut cu un dispozitiv de oprire de urgență dacă este necesar și în funcție de pericolele pe care le prezintă echipamentul de muncă și de timpii, normali de oprire. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 2.4. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 46 | Zonele și punctele de muncă sau cele de întreținere ale unui echipament de muncă sunt iluminat corespunzător, în funcție de lucrările realizate. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 2.9. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 47 | Conducerea echipamentelor de muncă autopropulsate este rezervată numai lucrătorilor care au fost instruiți adecvat pentru conducerea sigură a acestora. | HG 1.146/2006 Anexa 2 | Pct. 2.1. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 48 | Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor sunt alese în funcție de sarcinile care se manipulează, distanțele între punctele de prindere ale acestora, dispozitivele de prindere și condițiile atmosferice, ținându-se seama de modul și de configurația de legare. Ansamblurile dispozitivului de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate vizibil pentru a permite utilizatorului să cunoască caracteristicile, atunci când ele nu sunt demontate după utilizare. | HG 1.146/2006 Anexa 2 | Pct. 3.1.4. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. l) | 5.000 – 10.000 |
| Echipamente electrice | | | | | |
| 49 | La instalațiile și echipamentele de muncă electrice, pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere directă sunt aplicate măsuri tehnice, completate cu măsuri organizatorice. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 3.3.2.1. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |
| 50 | La instalațiile, utilajele, echipamentele și aparatele care utilizează energie electrică intervențiile sunt permise numai în baza unor forme de lucru. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 3.3.2.4. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |
| 51 | Protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă la instalațiile și echipamentele de muncă electrice se realizează numai prin măsuri și mijloace de protecție tehnice, alcătuite dintr-o măsură de protecție principală, care să asigure protecția în orice condiții, și o măsură de protecție suplimentară, care să asigure protecția în cazul deteriorării protecției principale, astfel încât cele două măsuri de protecție alese să nu se anuleze una pe cealaltă. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 3.3.3.1. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |
| 52 | Rețelele izolate față de pământ sunt prevăzute cu protecție automată prin controlul rezistenței de izolație, care să semnalizeze și/sau să deconecteze în cazul punerii la pământ. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 3.3.7. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |
| 53 | La instalațiile de înaltă tensiune sunt prevăzute blocări mecanice sau electrice, astfel încât deschiderea carcaselor și a îngrădirilor de protecție să fie posibilă numai după scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric respectiv, iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie să poată fi făcută numai cu o sculă specială. | HG 1.146/2006 Anexa 1 | Pct. 3.3.8. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |
| 54 | La instalațiile sau echipamentele de muncă electrice se respectă interdicția de a se aduce modificări față de | HG 1.146/2006 | Pct. 3.3.17. | Legea 319/2006 | 5.000 – |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------|---|-------------------|
| | proiect în timpul exploatării, întreinerii și repunerii în funcțiune a acestora. În cazuri speciale, se admit modificări doar cu acordul proiectantului instalației sau echipamentelor de muncă electrice respective. | Anexa I | | Art. 39 alin. (9) lit. f) | 10.000 |
| 55 | Mijloacele și echipamentele electrice de protecție sunt verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor și regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcțiune, după reparații sau modificări și apoi periodic (în exploatare). | HG 1.146/2006 Anexa I | Pct. 3.3.18. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | Instalațiile sau echipamentele de muncă electrice sunt exploatate, întreținute, reglate, reparate și puse sub tensiune numai de către personal calificat în meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securității muncii. | HG 1.146/2006 Anexa I | Pct. 3.3.25. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |
| 57 | Autorizarea personalului pentru lucrul la instalațiile tehnice electrice în activitățile de exploatare, întreținere și reparații este realizat, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securității muncii, pe bază de examen medical, psihologic și test de verificare a cunoștințelor profesionale, de securitate și sănătate în muncă și de acordare a primului ajutor. | HG 1.146/2006 Anexa I | Pct. 3.3.25. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f) | 5.000 – 10.000 |

| Personal | | | | | |
|----------|---|----------------|--------------------|---|-------------------|
| 58 | Echipamentul individual de protecție este distribuit gratuit de către angajator și este asigurată buna sa funcționare și o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreinerii, reparării și înlocuirii necesare. | HG 1048/2006 | Art. 10. alin. (1) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 59 | Angajatorul a luat măsurile tehnico-organizatorice necesare sau a asigurat utilizarea mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători. | HG 1051/2006 | Art. 4. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. i) | 5.000 – 10.000 |
| 60 | În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul a luat măsurile organizatorice corespunzătoare, pentru a se utiliza mijloace adecvate sau pentru a furniza lucrătorilor aceste mijloace, astfel încât să se reducă riscul pe care îl implică manipularea manuală a maselor. | HG 1051/2006 | Art. 5. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. i) | 5.000 – 10.000 |
| 61 | În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrător nu poate fi evitată, angajatorul a organizat posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură și cu risc cât mai mic posibil pentru sănătate | HG 1051/2006 | Art. 6. | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. i) | 5.000 – 10.000 |
| 62 | Atunci când riscurile nu sunt evitate sau reduce suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul a prevăzut o semnalară de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă și a verificat existența acesteia | HG 971/2006 | Art. 6. alin. (1) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. k) | 5.000 – 10.000 |
| 63 | Angajatorul a stabilit prin fișele posturilor atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate | Legea 319/2006 | Art. 13 lit. d) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 64 | Sunt elaborate instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor | Legea 319/2006 | Art. 13 lit. e) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 65 | S-au întreprins măsurile necesare pentru autorizarea exercitării meseriilor și profesiilor prevăzute în legislația specifică | Legea 319/2006 | Art. 13 lit. i) | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4) | 4.000 – 8.000 |
| 66 | Se acordă alimentația de protecție în mod obligatoriu și gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și sunt stabilite prin contractul colectiv sau individual de muncă | Legea 319/2006 | Art. 14 | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (6) | 3.000 – 6.000 |
| 67 | Se acordă în mod obligatoriu și gratuit materiale igienico-sanitare pentru locurile de muncă și lucrătorii stabiliți prin contractul colectiv sau individual de muncă | Legea 319/2006 | Art. 15 | Legea 319/2006 Art. 39 alin. (6) | 3.000 – 6.000 |